

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00280/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026672

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА».
Адрес: 630096, Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, стр. 6, оф 108. ОГРН 1185476103801.
Телефон: +7 (953) 803-94-84. E-mail: info@a-ff.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-ТЕХ».
Адрес: 630096, Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп. 6. ОГРН 1185476103680.
Телефон: +7 (953) 803-94-84. E-mail: info@a-ff.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru.
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Модули пожаротушения тонкораспыленной водой МУПТВ-20-ГЗ-ВД-
ТУ 28.99.39-001-35009993-2019 «ОНИКС ТРВ-20». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 28.99.39.190
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ),
ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4208ТР-2019 от 19.09.2019 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокол сертификационных испытаний № 154-2019 от 29.10.2019 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПДЖ15 от 16.04.2015 г.); схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 28.99.39-001-35009993-2019, паспорт, руководство по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.11.2019

по 05.11.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин
ПОДПИСЬ
И.Ф. Житенко
ПОДПИСЬ

Э.И. Бурунин
инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко
инициалы, фамилия